



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах**

Коминтерна ул., д.78, г.Шахунья, Нижегородская область, 606910
Тел/факс (8 83152) 2-23-63. E-mail: fy260@mts-nn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 18264841/140

“ 17 ” декабря 20 18 г.

606910, Нижегородская область, г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.78 Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город
Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах Грузиной
Натальей Сергеевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки в отношении: **Муниципального
общеобразовательного учреждения Ветлужская школа № 1 (МОУ Ветлужская школа № 1)
ИНН 5209004045 ОГРН 1025201203950**

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований,
установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиющими отношения в
области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Здание №1 МОУ Ветлужская школа № 1 по адресу: 606860, Нижегородская область, город
Ветлуга, улица Ленина, дом 23; пристрой к основному зданию (№2) по адресу: 606860,
Нижегородская область, город Ветлуга, улица Ленина, дом 23 «А»

1. Гардероб для детей не оснащен ячейками для обуви. Уличная обувь хранится в пакетах на
вешалках для одежды, что является нарушением абз.3. п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».(далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10)

2.Туалеты, размещённые на каждом этаже школы для мальчиков и девочек не оборудованы кабинетами с дверями, что является нарушением абз.1 п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10

3. Помещения для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов не оборудованы поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды, что является нарушением п.4.26. гл.4. СанПиН 2.4.2.2821-10

4. В слесарной мастерской сверлильные, точильные станки не оборудованы местным освещением, что является нарушением абз.4 п.5.10 гл.5 СанПиН 2.4.2.2821-10

5.В помещении слесарной мастерской используются для общего освещения источники света различной природы излучения, а именно люминесцентные лампы на потолке и лампы накаливания на стенах, что является нарушением пп.7.2.3. п.7.2 гл.7 СанПиН 2.4.2.2821-10

6.На лестничном марше между 2 и 3 этажом одно оконное стекло с трещинами, на скотче. Остекление окна выполнено не из цельного стеклопакета, а из составных, что является нарушением п.6.10 гл.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. Рекреации во время уроков не проветриваются, т.к. в рекреации отсутствуют форточки, оконные блоки старые, не открываются. А в соответствии с п.6.6 гл.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания в учебных помещениях д.быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года, что является нарушением п.6.6 гл.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

8.В помещениях школы имеются дефекты и механическое повреждение стен, полов и потолка, а именно стены и потолок в трещинах, краска облупилась, шпатлевка на стыках частично выпадает, имеются признаки поражения грибом и протечки, а именно:

-в кабинете информатики (каб. № 32) линолеумное покрытие пола не сплочено, имеются щели. Отделка стен выполнена на высоту 90 см.- обоями, одна стена выполнена частично синтетическим полимерным материалом для потолков (плиточное потолочное покрытие),

- в лаборантской для информатика (каб.32) стены выполнены обоями, на потолке краска местами отпадает

- в кабинете информатики (каб.№ 35) на потолке следы от протечек, имеется выпадение штукатурки и отсутствие краски под подоконниками.

-в санитарной комнате на 2 этаже отпадает штукатурка на потолке и у дверного проема.

- в лаборантской кабинета физики и в лаборантской кабинета географии под оконными блоками выпадает штукатурка, отслаивается красочное покрытие на стенах.

-в кабинете русского языка и литературы (каб. № 14) на потолке имеются частичные следы от плесени, над дверью из межклеточных швов выпадает штукатурка.

-в кабинете географии на подиуме, где установлен стол учителя покрытие из ДВП с нарушением красочного покрытия, пол имеет глубокие щели.

- в санитарном узле для мальчиков при спортивном зале у дверного блока и на потолке имеются частичное выпадение штукатурки.

- в раздевалке для мальчиков при спортивном зале на стенах имеются трещины в кирпичной кладке.

-в раздевалке для девочек при спортивном зале на стенах имеются трещины в кирпичной кладке, у дверного блока и частично на потолке выпадение штукатурки.

-в кабинете русского языка (каб. № 27) имеется выпадение штукатурки на потолках из межплиточных швов, на полу большие щели, где не исключена грызунонепроницаемость.

- в туалетной для девочек на 1 этаже частичное отслоение краски на стенах.

- в теплом переходе пристроя к основному зданию на потолке имеются следы плесени.

-в кабинете музыки (каб. № 52) отмечаются глубокие щели в полу, что не исключает грызунонепроницаемость объекта.

-в кабинете английского языка (каб. № 55) следы протечек на потолке, на стенах отслоение красочного покрытия.

- в коридорах здания пристроя на подоконниках оконных блоков красочное покрытие отслоилось.

Указанные нарушения не позволяют проводить ежедневную качественную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.28;4.29 гл.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. В кабинетах начального звена, а именно с 2-4 кл., которые расположены на 3 этаже школы не оборудованы раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

По проекту на 2 этаже в учебных кабинетах установлены раковины с подводкой холодной воды, которые не функционируют, а именно в кабинете русского языка и в кабинете математики. В кабинете физики установлена раковина с подводкой только холодной воды, которая находится в нерабочем состоянии. В лаборантской физики раковина с подводкой холодной и горячей воды не оборудована. В лаборантской химии к раковине не оборудована подводка горячей воды. В кабинете рисования (истории на 1 этаже), в кабинете русского языка и литературы (1 этаж) оборудованы раковины для рук с подводкой только холодной воды, что является нарушением п.8.1. гл.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

10. Обучающиеся начального общего образования, а именно ученики 2-4 классов не обеспечены школьной партой с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п.5.3. гл.5 СанПиН 2.4.2.2821-10

11. На пищеблоке в горячем цехе не приобретены электронные весы, которые являются предпочтением современного технологического оборудования, что является нарушением п. 4.2 гл.4 СанПиН 2.4.5.2409 -08.

Здание № 3 МОУ Ветлужская школа № 1 по адресу: 606860, Нижегородская область, город Ветлуга, улица Ленина, дом 25;

12. Изотермические термоса для приноса пищи является оборотной тарой. На пищеблоке основного здания отсутствуют условия для их обработки после использования. Изотермические термоса моются в моечных ваннах для кухонной посуды, что не соответствует требованиям, т.к. в моечной должна быть оборудовано отдельное помещение « моечная тары», которое предусматривает оборудование двухсекционной моечной ванной. В образовательном учреждении имеются достаточные площади помещений для обработки изотермических термосов в помещении для раздачи пищи (моечная) в здании № 3 учреждения, что является нарушением п. 5.8. гл.5 4 СанПиН 2.4.5.2409 -08; п. 4.1. гл.4 приложения 1 СанПиН 2.4.5.2409 -08.

13. В учебных классах 1б и 1в, школы имеются дефекты и механическое повреждение стен и потолка, а именно стены и потолок в трещинах, краска облупилась, шпатлевка на стыках частично выпадает, имеются признаки поражения грибом и протечки, что не позволяют проводить ежедневную качественную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.28;4.29 гл.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

14. Гардероб для детей не оснащен ячейками для обуви, что является нарушением абз.3. п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10

15. Туалеты для мальчиков и девочек на 1 и 2 этажах не оборудованы кабинами с дверями, что является нарушением абз.1 п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному общеобразовательному учреждению Ветлужская школа № 1 (МОУ Ветлужская школа № 1) ИНН 5209004045 ОГРН 1025201203950

Здание №1 МОУ Ветлужская школа № 1: 606860, Нижегородская область, город Ветлуга, улица Ленина, дом 23; пристрой к основному зданию (№2) по адресу: 606860, Нижегородская область, город Ветлуга, улица Ленина, дом 23 «А»

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности).

1. Оборудовать гардероб для детей ячейками для обуви. Срок: 14.11.2019 г.
2. Туалеты, размещённые на каждом этаже школы для мальчиков и девочек оборудовать кабинками с дверями. Срок: 14.11.2019 г.
3. Помещения для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов оборудовать поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды. Срок: 14.11.2019 г.
4. В слесарной мастерской сверлильные, точильные станки оборудовать местным освещением. Срок: 14.11.2019 г.
5. В помещении слесарной мастерской использовать для общего освещения источники света одной природы излучения, а именно люминесцентные лампы на потолке и на стенах. Срок: 14.11.2019 г.
6. На лестничном марше между 2 и 3 этажом остекление окна выполнить из цельного стеклопакета. Срок: 14.11.2019 г.
7. Предусмотреть в рекреации во время уроков проветривание, оборудовав окна откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года в соответствии с п.6.6, 6.8 гл.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: 14.11.2019 г.
8. В помещениях школы устранить дефекты и механическое повреждение стен, полов и потолка, а именно выполнить отделку материалами, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств:
 - в кабинете информатики (каб. № 32) сплотить линолеумное покрытие пола, где это необходимо. Отделку стен выполнить материалом разрешенным к применению.
 - в лаборантской для информатика (каб.32) отделку стены и потолка выполнить в соответствии с требованиями.
 - в кабинете информатики (каб.№ 35) выполнить ремонт потолка отремонтировать стены под подоконниками.
 - в санитарной комнате на 2 этаже провести оштукатуривание и покраску на потолке и у дверного проема.
 - в лаборантской кабинета физики и в лаборантской кабинета географии под оконными блоками провести оштукатуривание и красочное покрытие стена.
 - в кабинете русского языка и литературы (каб. № 14) на потолке устранить частичные следы от плесени, над дверью из межклеточных швов провести оштукатуривание и покраску.
 - в кабинете географии на подиуме, провести ремонт пола с заменой ДВП.
 - в санитарном узле для мальчиков при спортивном зале отремонтировать у дверного блока и на потолке частичное выпадение штукатурки.
 - в раздевалке для мальчиков при спортивном зале на стенах устранить трещины в кирпичной кладке.
 - в раздевалке для девочек при спортивном зале на стенах устранить трещины в кирпичной кладке, у дверного блока и частично на потолке провести оштукатуривание и покраску.
 - в кабинете русского языка (каб. № 27) провести, где это необходимо оштукатуривание на потолках межплиточных швов; провести ремонт пола, устранив щели.
 - в туалетной для девочек на 1 этаже провести покраску стен.
 - в теплом переходе пристроя к основному зданию устранить на потолке следы плесени, провести ремонтные работы.
 - в кабинете музыки (каб. № 52) провести ремонтные работы по устранению глубоких щелей в полу, исключив грызунопроницаемость объекта.
 - в кабинете английского языка (каб. № 55) устранить следы протечек на потолке, на стенах провести ремонт красочного покрытия.

- в коридорах здания пристроя провести ремонт подоконников оконных блоков или их замену. Срок: 14.11.2019 г.
- 9. Кабинеты начального звена, а именно с 2-4 кл., которые расположены на 3 этаже школы обеспечить раковинами для мытья рук, и к ним подводку холодной и горячей воды через смесители.
- Демонтировать или отремонтировать на 2 этаже в учебных кабинетах раковины с подводкой холодной воды, которые не функционируют, а именно в кабинете русского языка и в кабинете математики.
- Отремонтировать и обеспечить в кабинете физики раковину подводкой холодной и горячей воды.
- Оборудовать в лаборантской физики раковину с подводкой холодной и горячей воды. В лаборантской химии к раковине подвести и оборудовать подводку горячей воды.
- В кабинете рисования (истории на 1 этаже), в кабинете русского языка и литературы (1 этаж) обеспечить раковины для мытья рук подводкой горячей воды. Срок: 14.11.2019 г.
- 10. Обучающихся начального общего образования, а именно учеников 2-4 классов обеспечить школьной партой с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Срок: 14.11.2019 г.
- 11. На пищеблок в горячий цех приобрести электронные весы (современное технологическое оборудование) Срок: 14.11.2019 г.

Здание № 3 МОУ Ветлужская школа № 1 по адресу: 606860, Нижегородская область, город Ветлуга, улица Ленина, дом 25

- 12. В здании № 3 учреждения оборудовать отдельное помещение «мочная тарь», предусмотрев оборудование в нем двухсекционной мочной ванны для обработки изотермических термосов для раздачи пищи. Срок: 14.11.2019 г.
- 13. В учебных классах 1б и 1в, здания № 3 школы провести декоративный ремонт, устранив дефекты и механическое повреждение стен и потолка. Срок: 14.11.2019 г.
- 14. Оборудовать гардероб для детей ячейками для обуви. Срок: 14.11.2019 г.
- 15. Туалеты, размещенные на каждом этаже школы для мальчиков и девочек оборудовать кабинами с дверями. Срок: 14.11.2019 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное общеобразовательное учреждение Ветлужская школа № 1 (МОУ Ветлужская школа № 1)** ИНН 5209004045 ОГРН 1025201203950

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями раздела V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от

16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области
в городском округе город Шахунья,
Тоншаевском, Тонкинском,
Шарангском, Ветлужском,
Уренском районах:
(должность лица, составившего предписание)




Н.С.Грузина.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » декабря 2018 г.



И. А. Трунова.

(подпись)

(инициалы и фамилия)